

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy – budowa budynku garażowo-warsztatowo-magazynowego, dostawa i montaż wagi samochodowej wraz z portiernią, drogi wewnętrzne, chodnik i zjazd z drogi, instalacja fotowoltaiczna”.

Pytania:

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga aby zastosowano konstrukcję S-Dome 10° wraz z szynami SpeedRail. Czy Zamawiający potwierdza użycie konstrukcji balastowej na obu budynkach ?

Z czego wykonany jest dach na obu budynkach ?

Czy Zamawiający wymaga analizy konstrukcji dachu przez uprawnionego projektanta branży konstrukcyjnej ?

Pytanie 2.

Zgodnie z przedmiarem robót brak jest w nich informacji na temat instalacji odgromowej dla samego budynku. Czy Zamawiający potwierdza, że po jego stronie jest budowa instalacji odgromowej w przypadku, gdy na budynkach ona nie występuje ? Czy przedmiar dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznej czy instalacji odgromowej całego budynku ?

Pytanie 3.

Czy na budynkach występuje instalacja odgromowa. Po czyjej stronie będzie modernizacja instalacji odgromowej jeżeli wyniknie taka potrzeba ? Prosimy o przesłanie schematów wraz z miejscem usytuowania aktualnej instalacji odgromowej (jeżeli występuje).

Pytanie 4.

W załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 13 zapisano, że kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części zamówienia będą:

- cena ryczałtowa brutto – 60%;
- długość okresu gwarancji – 40%.

Zaś w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt. 3 zapisano opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty tj.:

- cena – 70%;
- kryterium jakościowe – wytrzymałość mechaniczna modułu na obciążenia – 15%;
- kryterium jakościowe – sprawność modułu fotowoltaicznego – 5%;
- kryterium jakościowe – temperaturowy współczynnik prądu I_{SC} dla modułu fotowoltaicznego – 5%
- kryterium jakościowe – temperaturowy współczynnik mocy P_{max} dla modułu fotowoltaicznego – 5%

Prosimy o ujednoczenie zapisów w obu dokumentach.

Pytanie 5.

W związku z powyższymi pytaniami oraz różnicach w zapisach w dokumentach przetargu prosimy o poprawę dokumentów oraz przesunięcie składania ofert o 14 dni.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający nie określa sposobu montażu. Prawidłowy montaż leży po stronie Wykonawcy. Konieczność użycia konstrukcji balastowej będzie wynikała z zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych. Na dachu kompostowni zaleca się konstrukcję balastową. Pokrycie budynku kompostowni stanowią płyty żelbetowe. Budynek sortowni posiada dach z blachy trapezowej. Zamawiający wymaga analizy konstrukcji dachu.

Ad. 2. Obiekty posiadają instalację odgromową. Modernizacja i ewentualna rozbudowa instalacji jest po stronie Wykonawcy.

Ad. 3. Ewentualna modernizacja instalacji odgromowej jest po stronie Wykonawcy.

Ad. 4. Kryteria wyboru oferty należy przyjąć zgodnie z ogłoszeniem oraz SIWZ, tj.

- cena ryczałtowa brutto – 60%,
- długość okresu gwarancji – 40%.

Ad. 5. Zamawiający zmienia termin składania ofert w zakresie wszystkich części - do dnia 28.08.2020 r. do godz. 09:30. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 28.08.2020 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Ostrów.

WÓJT

mgr Grzegorz Ozóg