

Ostrów, 2020-08-31

**Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego „Remont dróg gminnych: Zad. nr 2 Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1202/1 i 1202/2 w miejscowości Skrzyszów”.**

Pytania:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie specyfikacji technicznej oraz podanie rodzaju geokompozytu podanego w przedmiarze w pkt. 6.

Odpowiedzi:

Ad. 1. W opisie podano, że należy stosować geokompozyt o sile zrywającej w obu kierunkach min. 100 kN. Wydłużenie przy zerwaniu - max 3%, oczka 35x35 - 45x45, masa 300 g/m<sup>2</sup>.

Wymagania materiałowe :

- siatka z poliestru,
- włóknina z polipropylenu,

Sposób wbudowania określony jest przez producenta.

Z up. WÓJTA  
*mgr inż. Jacek Pąg*  
Z-ca WÓJTA