

Ostrów 2020-10-14

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego pn: „ Remont drogi gminnej Nr 107 461R Zdżary- Witkowice w miejscowości Zdżary.”

Pytania:

Pytanie 1.

Prosimy wyjaśnić rozbieżności między zapisami SIWZ a załączonym przedmiarem/kosztorysem robót, dotyczące grubości wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni z MMA.

Odpowiedź:

Ad. 1. Rozbieżność pomiędzy zapisem SIWZ a przedmiarem robót dotycząca grubości warstwy ścieralnej wynika z błędu pisarskiego – oczywiściej omyłki pisarskiej . Grubość warstwy ścieralnej winna **wynosić 6cm tak jak wykazano w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.**


mgr Grzegorz Ozóg